



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Прокуратура Камчатского края
Прокуратура Мильковского района**

Советская ул., д. 64 б, с. Мильково,
Мильковский район,
Камчатский край, 684300

Директору МБУ ДО «Мильковская
детская школа искусств»

Бирюкова О.П.

ул. Партизанская, д. 21, с. Мильково,
Камчатский край, 684300

09.09.2023 № 7-19-2023

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
федерального законодательства

Получено
11.09.23 в 11:34
19/

Прокуратурой Мильковского района проведена проверка соблюдения требований действующего законодательства в сфере соблюдения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности и противодиверсионной устойчивости объектов (территорий) на объектах, задействованных в подготовке и проведении выборов назначенным на единый день голосования 10.09.2023.


В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» под требованиями пожарной безопасности понимаются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Отношения в области обеспечения пожарной безопасности регулируются помимо Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», также Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», иными, принимаемыми в соответствии с названными федеральными законами нормативными правовыми актами (ст. 20 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).

Исходя из положений статей 4 и 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «О требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ), к нормативным правовым актам РФ по пожарной безопасности отнесены федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).

Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее –

ОМЛ 010470



Правила противопожарного режима в Российской Федерации), устанавливающие требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее – объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

В соответствии со статьями 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в том числе собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

В ходе выездной проверки установлено, МБУ ДО «Мильковская детская школа искусств» (избирательный участок № 131), расположенный по адресу: с. Мильково, ул. Партизанская, 21, выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

- руководитель организации не обеспечил размещение на объекте защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено», в нарушение п. 11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- перед наружной дверью (эвакуационным выходом из левого крыла здания) не предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери, в нарушение п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.21 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- дверь чердачного помещения, в котором по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрыта на замок. На двери указанного помещения не размещена информация о месте хранения ключей, в нарушение п. 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- не в полной мере ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (сведения раздела V (техническое обслуживание системы передачи сигнала «пожар» на пульт пожарного мониторинга), а также сведения о проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре не представлены), в нарушение п. 17.1, 30, 54 Правил противопожарного режима в

Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

– в разработанной инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях, отсутствует информация о допустимом (предельном) количестве людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты, в нарушение пп. л) п. 393 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

Непринятие своевременных мер по устранению выявленных нарушений, причин и условий им способствующих, в части требований пожарной безопасности влечет нарушение требований действующего законодательства.

Причинами и условиями, способствовавшими допущению указанных нарушений действующего законодательства, является игнорирование требований действующего законодательства Российской Федерации, ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей подчиненными Вам сотрудниками МБУ ДО «Миловская детская школа искусств» и отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства.

На основании изложенного, а также учитывая, что подобные нарушения недопустимы, руководствуясь ст.ст. 22, 24, 27 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление по существу и принять конкретные меры по устранению и недопущению подобных нарушений действующего законодательства, а также причин и условий, им способствующих.

2. О дате и месте рассмотрения представления сообщить в прокуратуру Миловского района для обеспечения возможности участия сотрудника прокуратуры в рассмотрении представления.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру Миловского района в письменной форме в установленный законом месячный срок.

Одновременно предлагаю рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности конкретных должностных лиц, допустивших выявленные нарушения закона и направить копии приказов о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности в прокуратуру района.

И.о. прокурора района

А.А. Адамко